



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto
di
Biologia Cellulare

CAMPUS
"ADRIANO BUZZATI-TRAVERSO"

via E. Ramarini, 32
00016 Monterotondo Scalo (ROMA)
Segreteria: tel. ++39-06-90091207/208
fax ++39-06-90091260
Amm.ne: tel. ++39-06-90091302/304/305
fax ++39-06-90091288/289
E-mail: biocell@ibc.cnr.it
E-mail: Dir.Amm@ibc.cnr.it

ALLEGATO 2

CODICE CIG 11316570E6

SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA PER LO STABULARIO SPF, ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI GRANDI APPARECCHIATURE (es. autoclavi, lavabottiglie, lava gabbie, etc.), ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI PER LA PRODUZIONE DI VAPORE, ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE, ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI, IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CLORATA, IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CO2 PER L'ANNO 2011.

DISCIPLINARE TECNICO

Il servizio sarà disciplinato secondo le seguenti modalità:

- 1) Fornitura di mano d'opera specializzata con operaio di 5° livello dalle ore 08,00 alle ore 17,00 (compresa 1 ora di pausa per il pranzo) per complessive 40 ore settimanali;
- 2) Fornitura di mano d'opera specializzata con operaio di 3° livello dalle ore 08,00 alle ore 17,00 per complessive 40 ore settimanali;
- 3) Fornitura di mano d'opera specializzata per orario straordinario con operaio di 5° livello per complessive 16 ore settimanali;
- 4) Fornitura di mano d'opera specializzata per orario straordinario con operaio di 3° livello per complessive 5 ore settimanali;
- 5) Servizio di reperibilità H 24 con operaio a disposizione nei giorni festivi e prefestivi e di pronto intervento notturno. La retribuzione oraria dell'intervento sarà effettuata secondo la tariffa di cui al punto 3 e 4.

Elenco delle prestazioni da effettuare

- 1- conduzione e manutenzione dell' impianto di condizionamento e trattamento aria per lo stabulario SPF, le cui caratteristiche sono:
temperatura costante (21-24 C)
pressioni differenziate nei vari ambienti
filtrazione assoluta
- 2- conduzione e manutenzione di grandi apparecchiature:
autoclavi passanti, macchine lava scaffali, lavabottiglie e lavatrici
apparecchiature per crioconservazione alimentate ad azoto liquido
- 3- conduzione e manutenzione delle centrali per la produzione di vapore sia primario che secondario (non c'è bisogno di personale patentato)
- 4- mantenere in funzione ed efficienza:
impianti elettrici e sistema di telecamere per videosorveglianza
armadi ventilati per topi in zona SPF
impianto di produzione acqua clorata per alimentazione topi
impianto di distribuzione di CO2
- 5- mantenere in efficienza la strumentazione di laboratorio (macchine per PCR, centrifughe, bagni termostatici, incubatori)

Il Responsabile della Commessa EMMA/IBC
Per delega del Direttore f.f.
(Prof. G. Tocchini Valentini)

