



- LEGENDA**
- PASSERELLA IN FE-ZINCATO ASSOLATA CON COPERCHIO PER IMPIANTI B.T.
 - TUBAZIONE IN FE-ZINCATO LEGGERO TIPO COSMEC #20 (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO)
 - TUBAZIONE IN PVC RIGIDO SERIE PESANTE RK 15 420 (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO)
 - CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO STAGNA IP55
 - CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC STAGNA IP55
 - △ PROIETTORE DA ESTERNO IP55 CON LAMPADA JODURI METALLICI 400W, OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE, MONTATO SU STAFFA ORIENTABILE, H=2m.
 - ▽ PROIETTORE DA ESTERNO IP55 CON LAMPADA JODURI METALLICI 150W, RIFLETTORE IN ALLUMINIO ASIMMETRICO, MONTATO SU STAFFA ORIENTABILE, H=1m.
 - PROIETTORE DA ESTERNO IP55 CON LAMPADA JODURI METALLICI 100W, ORIENTABILE, MONTATO SU STRUTTURA A RACK ESISTENTE, H=2,2m.
 - CORPO ILLUMINANTE FLUORESCENTE 2x36W STAGNO IP 55
 - ⊙ COMPLESSO AUTONOMO DI EMERGENZA
 - ⊙ DEVIATORE STAGNO IP 55
 - ⊙ INTERRUTTORE STAGNO IP 55
 - ⊙ INTERRUTTORE ESISTENTE LUCE INTERNA UTA
 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO (TIPO COSMEC)
 - ⊙ SEZIONATORE LOCALE
 - ⊙ DERIVAZ. UTENZA IN TUBO FLESSIBILE ARMATO
 - PASSERELLA IN FERRO ZINCATO CON COPERCHIO
 - ▬ QUADRETTO PRESE CEE INTERBLOCATE 3x16A+1/2x16A+1
 - ▬ QUADRO SISTEMA DI SUPERVISIONE (LPC)
 - ⊙ CONTACALDIE
- ZONA D'INTERVENTO AMPLIAMENTO**
- NUOVI ESTRATTORI DI NS. FORNITURA DA INSTALLARE**
- CAMMINAMENTO IN GRIGLIATO**
- IDENTIFICAZIONE SIGLE**
- "OB2"-L6/1 N. ACCENSIONE
 "OB1"-L5/2 N. CIRCUITO
 "OB1"-L4/2 Q. DI ALIMENTAZIONE
- LEGENDA APPARECCHIATURE**
- UTA - UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA
 - EC - ESTRATTORE GRANDI AMBIENTI PORTATA COSTANTE
 - E - ESTRATTORE WC PORTATA COSTANTE
 - ELC - ESTRATTORE LABORATORI CHIMICI PORTATA VARIABILE
 - EL - ESTRATTORE LABORATORI NORMALI PORTATA VARIABILE
 - EC - ESTRATTORE CORRIDOI PORTATA VARIABILE
 - ELR - ESTRATTORE LABORATORI RADIATIVI PORTATA COSTANTE

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca di Pisa

Sopraelevazione Edificio "B" dell' Area della Ricerca del C.N.R. di Pisa

PROGETTO PRELIMINARE
(Art.17-23 DPR 207/2010)

COORDINATORE E PROGETTISTA: Dott. Ing. Ottavio ZIBILLI

DIREZIONE DEI LAVORI	DIRETTORE TECNICO	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

REV.	AGGIORNAMENTI	DATA
1		
2		
3		
4		

OGGETTO: Stato di Progetto
Pianta copertura
Impianto di estrazione

SCALA: 1/100

NUMERO: 09

DATA: 02/2016