

## CHIARIMENTI RELATIVI ALLA

**Procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'affidamento di un contratto di fornitura di apparati di sicurezza e di infrastruttura di switching per data center per la nuova architettura del data center del Registro .it dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. CIG 7462641E28**

### Quesito 1

Relativamente al Paragrafo 1.1.1

- Si chiede conferma che la componente LOG intesa come componente della "Piattaforma di Gestione" può essere di brand differente rispetto agli Switch e ai Firewall in quanto nel paragrafo 2.1.2 e 2.1.3 si fa riferimento solo agli apparati Security-FW e DC-Infra.

#### Risposta

I paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 fanno riferimento, rispettivamente, al S.O. e all'omogeneità degli apparati Security-FW e DC-Infra. Nel paragrafo 2.1.1 e', invece, indicato che "Gli apparati oggetto della fornitura devono essere realizzati tutti dallo stesso produttore al fine di garantire un elevato livello di integrazione tra le componenti ed una efficacia del supporto nel suo insieme".

### Quesito 2

relativamente al Paragrafo 5.7.

Si chiede conferma che nel paragrafo 5.7 quando si parla di "Piattaforma di Gestione" che deve ricevere i log generati da dispositivi differenti, questo compito verrebbe assolto dagli apparati di LOG cui al punto 1.1.1.

#### Risposta

L'interpretazione è corretta

### Quesito 3

Si chiede conferma che La "Piattaforma di Management" che appare ai paragrafi 5.7.1 e 6.3.2 è intesa come la componente MGT della "Piattaforma di Gestione" cui al punto 1.1.1.

#### Risposta

L'interpretazione è corretta

*Istituto di Informatica e Telematica*

*Il Direttore*

*Dott. Domenico Laforenza*

*( FIRMA DIGITALE )*



