



Sede: Via Argine, 1085, 80147 Napoli; Tel. +39-081-5964977 / +39-081-5966006
Fax +39-081-5965291;
E-mail: istituto.sede@ispaam.cnr.it; www.ispaam.cnr.it
Pec: protocollo.ispaam@pec.cnr.it

Unità Organizzativa di Supporto Traversa La Crucca, 3 - Loc. Balinca, 07040 - Li Punti, Sassari
Tel. +39-079-2841601; +39-079-2841602; Fax +39-079-2841699
E-mail: istituto.sezione@ispaam.cnr.it



DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: affidamento urgente del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico presso l'Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo (ISPAAM) Via Argine, 1085 Napoli.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante il "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche".

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015.

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n.043 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale- n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015.

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR, prot. n. 25034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed, in particolare la Parte II - Titolo I, Capo II, art. 59 intitolato "Decisione di contrattare" che disciplina lo svolgimento dell'attività contrattuale.

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l'art. 36.

VISTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia.

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art.4 del D. Lgs. n.50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica".

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche.

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (già AVCP).

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.



114,” Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, che sopprime l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e trasferisce i compiti e le funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTO il D.lgs. n. 218 del 25 novembre 2016, in merito alla “Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

VISTA la circolare CNR n. 28/2016 in merito a “Innovazioni legislative in materia di acquisti di beni e servizi introdotte dal D.lgs. n. 218/2016.

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

RICHIAMATO il contratto in essere della manutenzione ordinaria e straordinaria prot n. 0000406 del 03/04/2017, stipulato con la Ditta Scognamiglio Giuseppe Impianti Elettrici, con opzione del II anno prot 0000282 del 09-03-2018.

CONSIDERATA la richiesta predisposta dal Dott. Giuseppe Auriemma, Responsabile Unico del Procedimento, di un urgente intervento tecnico all'impianto elettrico dei locali al piano terra, a seguito di un probabile black-out alla rete elettrica essendo collegato un congelatore -80 °C contenente prezioso materiale biologico ed enzimi di restrizioni molto costosi, e-mail del 12/07/2018 (in allegato).

EFFETTUATO il sopralluogo, a seguito di segnalazione del RUP, da parte della Ditta Scognamiglio Giuseppe Impianti Elettrici, è stato accertato che una parte della struttura al piano terra a seguito di un cortocircuito, ha isolato il locale dove è presente un frigorifero che raggiunge i -80 °C, come esposto in preventivo (in allegato).

CONSIDERATO che la Ditta Scognamiglio Giuseppe Impianti Elettrici, si è resa immediatamente disponibile ad inviarcì un preventivo di spesa, prot. CNR-ISPAAAM 0000703 del 12/07/2018 (in allegato).

RISCONTRATA l'urgenza, l'indifferibilità dell'intervento e l'immediata necessità di espletare il servizio, e-mail del 12/07/2018 (in allegato).

RITENUTO, altresì, che l'intervento di manutenzione straordinaria debba essere eseguito in tempi ristretti.

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria della spesa, prevista nella voce 13073 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” dell'elenco annuale del PdG.

ACCERTATA l'insussistenza del conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 del RUP, prot. CNR-ISPAAAM 0000707 del 13/07/2018.

RAVVISATA la necessità di procedere

D E T E R M I N A

- 1. di dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. di affidare e aggiudicare** la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a) alla Ditta Scognamiglio Giuseppe Impianti Elettrici Via Lagno Maddalena, 77 CAP 80048 Sant'Anastasia (Na) P.IVA 02799511213, per le motivazioni espresse in premessa.
- 3. di dare atto** che la spesa è pari ad € 950,00 più IVA € 209,00 per un importo complessivo di € 1.159,00 (mille cento cinquanta nove/00) ed è contenuta nei limiti della voce di bilancio oggetto d'impegno in premessa specificato.
- 4. di stabilire** inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
 - a. durata/tempi: immediata (da concordare tra le parti a seguito della ricezione dell'ordine);
 - b. luogo di svolgimento: ISPAAAM in Via Argine, 1085, 80147 Napoli, piano terra;
 - c. modalità di pagamento bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione: cfr. circolare n. 36/2012.
- 5. di impegnare** la spesa pari ad € 950,00 oltre IVA sulla voce di bilancio: 13073 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” GAE P0000125 CUP B67F10000060009.
- 6. di provvedere** all'emissione della lettera d'ordine alla Ditta Scognamiglio Giuseppe Impianti Elettrici, P.IVA 02799511213, tenendo conto del preventivo n. 25 del 12-07-2018 prot CNR-ISPAAAM n. 0000703 del 12-07-2018.



7. di dare inoltre atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) numero Protocollo INPS_ 11385875 scadenza validità 08/11/2018;
- ai fini di assicurare al tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: ZF5245A727.

8. Di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per successivi adempimenti.

DICHIARA

L'insussistenza del conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore
Dott. Andrea Scaloni

Oggetto: Black-out piano terra

Mittente: giuseppe auriemma <giuseppe.auriemma@cnr.it>

Data: 12/07/2018 10:59

A: Giuseppe Scognamiglio <g.scognamiglio.impianti@gmail.com>

CC: Andrea Scaloni <andrea.scaloni@ispaam.cnr.it>, Antonietta cataldo <antonietta.cataldo@ispaam.cnr.it>

La presente è per richiedere un urgente intervento tecnico all'impianto elettrico del piano terra a seguito un probabile black-out. L'urgenza è data dal fatto che a piano terra è collegato alla rete elettrica un congelatore -80° C contenente prezioso materiale biologico ed enzimi di restrizioni molto costosi.

Cordiali saluti

IL RUP

Giuseppe Auriemma

--

Dr.Giuseppe Auriemma

CNR

National Research Council

ISPAAM

Institute for Animal Production Systems

in Mediterranean Environments

Naples-Italy

Re: Black-out piano terra

Oggetto: Re: Black-out piano terra

Mittente: Andrea Scaloni <andrea.scaloni@ispaam.cnr.it>

Data: 12/07/2018 11:07

A: giuseppe auriemma <giuseppe.auriemma@cnr.it>, Giuseppe Scognamiglio <g.scognamiglio.impianti@gmail.com>

CC: Antonietta cataldo <antonietta.cataldo@ispaam.cnr.it>

Gent.le Dott. Auriemma,
sperando che non vi siano stati danni ai campioni riposti nel congelatore, vi chiedo di mettere in sicurezza gli stessi rapidamente e velocemente contattare il tecnico per una valutazione dello stato in essere dell'impianto elettrico.
Si autorizza quindi la chiamata ed un eventuale intervento.
Cordiali saluti,
Il Direttore

La presente è per richiedere un urgente intervento tecnico all'impianto elettrico del piano terra a seguito un probabile black-out. L'urgenza è data dal fatto che a piano terra è collegato alla rete elettrica un congelatore -80° C contenente prezioso materiale biologico ed enzimi di restrizioni molto costosi.

Cordiali saluti

IL RUP

Giuseppe Auriemma

--

Andrea Scaloni, PhD
Director of the Institute for the Animal Production System in the Mediterranean Environment (ISPAAM)
National Research Council (CNR) of Italy
via Argine 1085
80147 Naples, Italy
Phone +39-081-5966006
Fax +39-081-5965291
Mobile: +39-349-3083968
E-mail: andrea.scaloni@ispaam.cnr.it
E-mail: andrea.scaloni@cnr.it
PEC: direttore.ispaam@pec.cnr.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate.

Il loro utilizzo è consentito unicamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate.

Qualora ricevete questo messaggio per errore, vi preghiamo di darcene notizia via e-mail e di procedere alla sua distruzione, cancellandolo dal vs sistema.

Costituisce violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" qualsiasi utilizzo e/o conservazione dei dati ricevuti per errore.

This message contains confidential information, should You receive this message by mistake, please notify us by fax or by e-mail, confirming the message has been destroyed. Thanks for Your cooperation

Andrea Scaloni <andrea.scaloni@ispaam.cnr.it>

Dr. Andrea Scaloni

Proteomics & Mass Spectrometry Laboratory

ISPAAM, National Research Council

—Allegati:

andrea_scaloni.vcf

320 bytes

↵

↵

↵

↵

↵

Oggetto: Preventivo riparazione impianto elettrico piano terra

Mittente: "G.Scognamiglio Impianti Elettrici" <g.scognamiglio.impianti@gmail.com>

Data: 12/07/2018 13:05

A: Giuseppe Auriemma <istituto.sede@ispaam.cnr.it>

CC: andrea.scaloni@ispaam.cnr.it

Salve come da accordi intercorsi e dal sopralluogo eseguito Vi invio la mia offerta per il lavoro da eseguire.

Resto in attesa di un Vostro ordinativo per effettuare il lavoro a stretto giro.

Certo di un Vs interessamento porgo distinti saluti

Giuseppe Scognamiglio

— Allegati: —

025 ISPAAM -80.docx

27,9 kB

Spett. C.N.R – I.S.P.A.A.M

Via Argine 1085 cap 80147

N a p o l i

Sant'Anastasia 12\07\ 2018

Preventivo n° 25

Riferimento: Contratto relativo al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico e telefonico, presso C.N.R. I.S.P.A.A.M. (C.I.G. ZF61D69DAC) decorrenza 01\04\2017

A seguito della Vs richiesta tramite e-mail ho eseguito un sopralluogo con la compresenza del dottore Giuseppe Auriemma rilevando quanto segue:

- Una parte della struttura posta al piano terra a seguito di un cortocircuito ha isolato il locale dove è presente un frigorifero che raggiunge i -80 gradi centigradi

Intervento da eseguire:

- A) Sostituzione di dorsale di alimentazione sezione FG16OM1 5G6 dal quadro generale
- B) Sostituzione interruttore quadripolare magnetotermico 4x16A 4,5KA
- C) Quadro da parete modulare con presa di servizio tipo CEE IP 44 5 poli 16 A L1+L2+L3+N+terra

Il costo complessivo della riparazione in urgenza incluso materiali e manodopera in ammonta a euro 950,00 IVA esclusa

Resto in attesa di un Vostro solerte ordinativo per eseguire i lavori in tempo reale

Totale importo materiali e manodopera iva inclusa euro.....1.159,00

Il tecnico

(Giuseppe Scognamiglio)

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

CNR - ISPAAM

Data: 12/7/2018 13.32

Numero Protocollo	0000703
Anno	2018
Data	12/07/2018
Oggetto	Preventivo n. 25 del 12-7-2018 manutenzione straordinaria impianto elettrico
Mittente	Scognamiglio Giuseppe Via Lagno Maddalena, 77 Sant'Anastasia elettrocercola@pec.it