



PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN DATACENTER PER CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI – CPV 48820000-2 DA CONSEGNARE E INSTALLARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON R&I 2014-2020 AVVISO 424/2018 AZIONE II.1 CODICE PIR01_00022 DARIAH-IT CUP B67E19000040007 PRESSO CNR NANOTEC SEDE DI LECCE – CIG 8332391A91

ERRATA CORRIGE N° 1

Si fa presente che, per un mero errore materiale, nel Disciplinare, paragrafo 18.1 *“Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”*, CRITERIO DI VALUTAZIONE N° 3 *“Allestimento sala”*, codice *“REQ-L1-AS-M12”* il testo del corrispondente *“SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE”* riporta erroneamente la dicitura **“2 punti se il progetto prevede un sistema di condizionamento con possibilità di upgrade dal refrigerante R410A al refrigerante ecologico R454B”** anziché quella corretta **“3 punti se il progetto prevede un sistema di condizionamento con possibilità di upgrade dal refrigerante R410A al refrigerante ecologico R454B”**, coerente con il valore numerico riportato nella colonna PUNTI T_{MAX} della riga corrispondente.

ERRATA CORRIGE N° 2

Si fa presente che, per un mero errore materiale, nel Capitolato tecnico, paragrafo 3.5 *“Requisiti di allestimento della sala del DC-LE”*, a pagina 56, sono stati inseriti erroneamente requisiti di capacità tecnica e professionale che devono essere ignorati, poiché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ai concorrenti sono esclusivamente quelli indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare.

Quindi il testo riportato a pagina 56 del Capitolato tecnico, da *“A tal proposito la Società al momento della presentazione dell’offerta dovrà possedere i seguenti requisiti: [...]”* fino a *“[...] ° OHSAS 18001”* incluso, deve essere ignorato.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Marco Campani