

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ED IMPIANTI PER LABORATORI DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE NEL CAMPO DELLA MICRO-ELETTRONICA IN AMBIENTE CLEAN ROOM ISO 4 PRESSO I
LABORATORI DELL'IMM-CNR DI CATANIA**

CIG: 8628059387

NOTA DI CHIARIMENTI n. 2

(9 agosto 2021)

Domanda 11

Si chiede conferma che la richiesta della documentazione dei subappaltatori di cui alla pag. 27 del Disciplinare di Gara sia un refuso in quanto il DL 77/2021 ha sospeso al 30/06/2023 l'applicazione del comma 6) art. 105 dlgs 50/2016.

Risposta 11

La sospensione degli effetti dell'art. 105, comma 6 del D.LGS: 50/2016, si riferisce all'obbligo di indicare una terna di subappaltatori. Rimane tuttavia in vigore quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo. Quindi il nome e la relativa documentazione del subappaltatore scelto, fanno parte della documentazione da trasmettere, come indicato al paragrafo 9 del disciplinare di gara.

Domanda 12

Si chiede conferma che l'imposta di bollo (pag. 23 del disciplinare di gara) possa essere assolta virtualmente con relativa autocertificazione che verrà inserita nella documentazione di gara (autorizzazione agenzia delle entrate).

Risposta 12

No, come indicato al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara, il pagamento dell'imposta di bollo deve essere attestato mediante il pagamento con modello F23.

IL RUP
Luca Pitolli

