

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 comma 2 LETT.B) D. LGS. 50/2016 e S.M.I., PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI IMPIANTI MECCANICI DI CONDIZIONAMENTO ED ARIA PRIMARIA DI RINNOVO A SERVIZIO DEI LABORATORI DELL'ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR NANOTEC), NELL'AMBITO DEL PROGETTO TECNOMED: TECNOPOLO DI NANOTECNOLOGIA E FOTONICA PER LA MEDICINA DI PRECISIONE - M.I.U.R. - F.I.S.R. - Delibera CIPE n. 78/2017
RDO n. 2748569 – CIG: 8623752148 – CUP: B83B17000010001

CHIARIMENTI RICHIESTI

➤ Chiarimento n. 1:

Si chiede di precisare se l'importo posto a base di gara comprende anche la Manutenzione ordinaria programmata degli impianti forniti, come definita dall'All. REL 04 - Protocollo di Manutenzione e, in caso affermativo, la durata dell'eventuale servizio di manutenzione. Si evidenzia che la Lettera invito ed il CME a base di gara non contemplano il servizio di manutenzione ordinaria ma esclusivamente la Garanzia di Legge..

Risposta n. 1:

Non essendo specificato nel Computo Metrico Estimativo la manutenzione non è inclusa. La relazione relativa alla manutenzione fa parte dello standard di consegna come progettazione.

➤ Chiarimento n. 2:

Si chiede di precisare se il possesso della qualificazione SOA in categoria OS28 per classi superiori alla I assolve al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 9.1.4 della Lettera d'invito ed è condizione sufficiente per la partecipazione alla procedura.

Risposta n. 2:

In riferimento al punto 9.1.4 della Lettera d'invito, in relazione al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 83 comma 1 lett.c), è condizione di ammissione alla procedura la comprova dell'esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe a quelle richieste per la gara di cui trattasi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, per un fatturato minimo annuo di € 145.000,00. Pertanto, va bene il possesso della Certificazione SOA, ma la presentazione del modulo REQUISITI capacità Tecnico-Professionale rimane un adempimento obbligatorio in fase di presentazione dell'offerta.

➤ Chiarimento n. 3:

Con riferimento al punto 14.7 "Busta virtuale Offerta tecnica" della Lettera di Invito, si chiede conferma che tale Offerta tecnica non sia richiesta per la partecipazione all'appalto di cui trattasi aggiudicato con il Criterio del Minor Prezzo, anche in considerazione di un riferimento alla "assegnazione dei punteggi di cui al paragrafo 14.2.1" non presenti nella lettera di Invito.

Risposta n. 3:

L'offerta tecnica è costituita da una relazione tecnica dettagliata che consenta la comparazione della fornitura offerta con quella richiesta, al fine di verificare l'esatta corrispondenza dei criteri offerti con quelli richiesti. Quanto al riferimento al paragrafo 14.2.1, non presente nella lettera di Invito, si tratta di un refuso.

Il Direttore del CNR NANOTEC
Prof. Giuseppe Gigli

Istituto di Nanotecnologia

Sede di Lecce

c/o Campus Ecotekne

Via Monteroni – 73100 Lecce

☎ +39 0832 319702 – 319703

☎ +39 0832 319901

amministrazione.lecce@nanotec.cnr.it

Sede Secondaria Bari

Via Amendola, 122/D

70126 Bari

☎ +39-080 5929501

☎ +39-080 5929520

amministrazione.bari@nanotec.cnr.it

Sede Secondaria Roma

c/o Dip. di Fisica N.E.-Università Sapienza

Piazzale Aldo Moro, 5 00185 ROMA

☎ +39-06 49913720

☎ +39-06 49693308

amministrazione.roma@nanotec.cnr.it

Sede Secondaria Rende (CS)

Ponte P. Bucci, Cubo 31/C

87036 Rende (CS)

☎ +39-0984 496008

☎ +39-0984 494401

amministrazione.rende@nanotec.cnr.it