

Progettazione, fornitura, installazione ed esecuzione delle prestazioni accessorie per l'acquisizione di una nuova infrastruttura tecnologica di tipo Data Center iperconvergente per calcolo ad alte prestazioni, storage e networking, nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, Progetto IR cod. IR0000029, titolo H2IOSC "Humanities and cultural Heritage Italian Open Science Cloud", CUP B63C22000730005, CIG 9899729ACD.

CHIARIMENTO N. 7

Domanda

Disciplinare di gara paragrafo 19.1 pagina 44

Nella tabella alla riga n° 2 punto 2.4 viene riportato che il numero di armadi rack aggiuntivi forniti vale 0.25 punti per ogni rack per un totale di 0.5 punti.

A seguito del sopralluogo si chiede se l'eventuale configurazione dell'isola modulare in configurazione ad 8 rack anziché a 6 rack potrà essere alloggiata nell'area messa a disposizione dalla stazione appaltante. Si chiede se i rack aggiuntivi potranno avere dimensioni diverse da quelle indicate al paragrafo 3.3.2 ovvero 800x1200 mm x42U

Risposta

La valutazione della dimensione dei rack aggiuntivi potrà esser fatta soltanto all'interno del progetto complessivo, tenuto conto della predisposizione degli stessi, proposto dall'Operatore Economico.

Domanda

Disciplinare di gara paragrafo 19.1 pagina 44

Nella tabella alla riga n° 2 punto 2.4 viene riportato che il numero di armadi rack aggiuntivi forniti vale 0.25 punti per ogni rack per un totale di 0.5 punti.

Si chiede di indicare, nel caso non ci siano spazi fisici per alloggiare gli ulteriori armadi rack, come saranno attribuiti i punteggi del punto 2.4.

Risposta

Se dal progetto complessivo presentato dall'Operatore Economico, dovesse risultare impossibile inserire i due rack aggiuntivi, il punteggio non verrà attribuito.

Domanda

Disciplinare di gara paragrafo 19.1 pagina 44

Nella tabella alla riga n° 2 punto 2.3 viene riportato che la predisposizione Rack aggiuntiva vale 0.50 punti per ogni rack per un totale di 1 punto.

Si chiede conferma che per predisposizione di intenda la capacità di poter far crescere l'isola modulare fino a 8 rack ma che questa sia una capacità futura non oggetto della offerta.

Risposta

La predisposizione dei rack aggiuntivi fa parte dell'offerta e sarà oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio migliorativo.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Davide Di Maria