

ALLEGATO 1

TABELLA CONDIZIONATORI DA MONTARE SU IMPIANTI, LABORATORI E LOCALI DESTINATI A OFFICINA MECCANICA/ALLESTIMENTO

EDIFICIO	UFFICIO	TIPO DI LAVORAZIONE	POTENZA INSTALLATA (BTU)	POTENZA DA INSTALLARE (BTU)	USO CABLAGGIO GIÀ ESISTENTE PREVIO LAVAGGIO (SI/NO)	
C	OFF. MECC. LOC. AGGIUSTAGGIO	NUOVA INSTALLAZIONE	2X12K	48K	NO	CONDIZIONATORE A COLONNA 48000 BTU TRIFASE INVERTER
	OFF. MECCANICA	SOSTITUZIONE	24K	24K	SI	
	OFF. MECCANICA	NUOVA INSTALLAZIONE		48K		CONDIZIONATORE A COLONNA 48000 BTU TRIFASE INVERTER
	OFF. MECCANICA	NUOVA INSTALLAZIONE		48K		CONDIZIONATORE A COLONNA 48000 BTU TRIFASE INVERTER
	UFFICIO MECCANICA	NUOVA INSTALLAZIONE		18K		
	ALLESTIMENTO	NUOVA INSTALLAZIONE		48K		CONDIZIONATORE A COLONNA 48000 BTU TRIFASE INVERTER
A	SLOSHING	SOSTITUZIONE	24	24K	SI	
E	CARRO 1	NUOVA INSTALLAZIONE				Olimpia Splendid 01504 Climatizzatore Fisso Senza Unità Esterna Unico Air 8 Hp, Caldo Freddo, Wi-fi Ready, Bianco, 1.8 KW
	ONDOGENO	NUOVA INSTALLAZIONE				Olimpia Splendid 01504 Climatizzatore Fisso Senza Unità Esterna Unico Air 8 Hp, Caldo Freddo, Wi-fi Ready, Bianco, 1.8 KW